# Matryca diagnostyczna dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
# część II

dotycząca pieszych szlaków turystycznych, urządzeń obsługi ruchu turystycznego oraz powierzchniowych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych (Zaadaptowano wytyczne opracowane przez dr Wiolettę Kacprzyk z Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych pt. „LAS BEZ BARIER – OBIEKTY TERENOWE”).

## Przedmiot poddany audytowi dostępności:

**Oznaczenia: [*] - zakres mini; [**] - zakres midi; [***] - zakres maxi**

Jeżeli odpowiedź na dany parametr w poniższej tabeli powinien w Państwa ocenie brzmieć „Częściowo tak” (na przykład dany obszar jest dostępny, ale nie jest zgodny z wytycznymi w matrycy), wówczas wybieramy „Tak”, a w pustym polu opisujemy co należy zrobić, aby był on spełniony.

Obszary zaznaczone jedną gwiazdką (zakres mini), w przypadku ich niespełnienia – powinny zostać ujęte w planie dostępności w pierwszej kolejności. Wszystkie pozycje wykazane w liście kontrolnej powinny zostać skontrolowane, a bariery powinny zostać wykazane w macierzy dostępności. Obszary zaznaczone dwiema gwiazdkami (zakres midi)**,** są planem dostępności optymalnej (midi), natomiast zakresy z trzema gwiazdkami to wymagania dostępności w planie maksymalnym (zakres maxi).

Audytowi nie podlegają jedynie pomieszczenia techniczne budynków (przez pomieszczenie techniczne należy rozumieć pomieszczenie przeznaczone dla urządzeń służących do funkcjonowania i obsługi technicznej budynku na przykład kotłownia).

**Nazwa audytowanego szlaku turystycznego**: _____
(wpisz nazwę lub lokalizację audytowanego szlaku)

| **Przedmiot poddany audytowi dostępności** | **Opis obecnego stanu** | **Sposób likwidacji bariery** |
|---|---|---|
| Planowane prace remontowe/ modernizacyjne itp. (w przypadku odpowiedzi twierdzącej - proszę o wskazanie daty). | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) Wprowadź datę | |

# A. Zagadnienie 1.1. Organizacja dostępności i procedury

| **Przedmiot poddany audytowi dostępności** | **Opis obecnego stanu** | **Sposób likwidacji bariery** |
|---|---|---|
| **[*]** W parku przyrodniczym (PP) powołano koordynatora ds. dostępności. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** W PP powołano zespół ds. dostępności. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| Przeprowadzono audyt dostępności PP ex-ante obejmujący: | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| Przeprowadzono audyt dostępności PP ex-ante obejmujący:<br>**[*]** stronę internetową oraz aplikację mobilną PP pod kątem zgodności ze standardami WCAG 2.1, | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| Przeprowadzono audyt dostępności PP ex-ante obejmujący:<br>**[*]** szlaki turystyczne w tym również pod kątem zmiennych warunków atmosferycznych, | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| Przeprowadzono audyt dostępności PP ex-ante obejmujący:<br>**[*]** dostępność zabudowań na terenie PP, | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| Przeprowadzono audyt dostępności PP ex-ante obejmujący:<br>**[*]** dostępność ścieżek dydaktycznych oraz przewodników i innych materiałów drukowanych ich dotyczących, | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| Przeprowadzono audyt dostępności PP ex-ante obejmujący:<br>**[*]** dostępność usług świadczonych na terenie PP (w tym również przez ajentów i innych usługodawców), | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| Przeprowadzono audyt dostępności PP ex-ante obejmujący:<br>**[*]** dokumentację dotyczącą bezpieczeństwa przeciwpożarowego pod kątem zapewnienia | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

| | | |
|---|---|---|
| bezpieczeństwa osobom ze szczególnymi potrzebami, | | |
| Przeprowadzono audyt dostępności PP ex-ante obejmujący:<br>**[*]** materiały informacyjne dla turystów pod kątem dostępności w tym np. zrozumiałości tekstu. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Przeprowadzenie audytu dostępności PP ex-post. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Przygotowano plan wdrażania dostępności PP na podstawie wyników przeprowadzonego audytu dostępności. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** PP posiada deklarację dostępności zgodną z Ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** PP zapewnia kontakt poprzez tłumaczy PJM - polskiego języka migowego. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** PP zapewnia kontakt poprzez tłumaczy SJM - systemu języka migowego. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** PP zapewnia kontakt poprzez tłumaczy SKOGN - systemu komunikowania się dla osób głuchoniewidomych | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

## B. Zagadnienie 1.2. Podnoszenie kompetencji kadry PP

| **Przedmiot poddany audytowi dostępności** | **Opis obecnego stanu** | **Sposób likwidacji bariery** |
|---|---|---|
| PP przeszkolił pracowników nt. potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie:<br>**[*]** podstawowej wiedzy o ich prawach opartej m.in. na Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (KPON), Ustawie o dostępności oraz | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| innych aktach prawnych z tym związanych, | | |
| PP przeszkolił pracowników nt. potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie:<br>**[*]** specyfice grup osób ze szczególnymi potrzebami w kontekście barier i potrzeb związanych z uczestnictwem w turystyce, | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| PP przeszkolił pracowników nt. potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie:<br>**[*]** savoir-vivre w kontaktach z osobami ze szczególnymi potrzebami, | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| PP przeszkolił pracowników nt. potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie:<br>**[*]** charakterystyki racjonalnych usprawnień i nowych technologii wspierających dostępność przestrzeni, produktów i usług dla osób ze szczególnymi potrzebami, | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| PP przeszkolił pracowników nt. potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie:<br>**[*]** podstawowych umiejętności asystenckich w zależności od typu osób ze szczególnymi potrzebami, | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| PP przeszkolił pracowników nt. potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie:<br>**[*]** podstaw komunikacji bezpośredniej i pośredniej z osobami ze szczególnymi potrzebami, | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| PP przeszkolił pracowników nt. potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| zakresie:<br>**[*]** administrowania stronami internetowymi oraz aplikacjami mobilnymi PP w zakresie dostępności treść zgodnie ze standardem WCAG 2.1. | | |
| **[*]** PP zleca szkolenia w zakresie dostępności podmiotom zewnętrznym. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** PP sam realizuje szkolenia w zakresie dostępności korzystając z zasobów własnych. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| PP szkoli personel z zakresie specjalistycznym:<br>**[*]** z języka migowego, | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| PP szkoli personel z zakresie specjalistycznym:<br>**[*]** z zakresu savoir-vivre dla OzN, | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| PP szkoli personel z zakresie specjalistycznym:<br>**[*]** z asystentury np. osobom niewidomym, osobom poruszającym się na wózku, | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| PP szkoli personel z zakresie specjalistycznym:<br>**[**]** z asystentury osób poruszających się na specjalnych wózkach terenowych wspomaganych elektrycznie, | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| PP szkoli personel z zakresie specjalistycznym:<br>**[***]** z obsługi urządzeń ułatwiających mobilność np. skuterów inwalidzkich, szybkiej instalacji przystawek elektrycznych do wózków inwalidzkich, obsługi rowerów wspomaganych elektrycznie, obsługi elektrycznych pojazdów terenowych dla OzN, | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| PP szkoli personel z zakresie specjalistycznym:<br>**[***]** w zakresie techniki bezpiecznej jazdy i szybkiej ewakuacji OzN w razie awarii pojazdów na szlaku, | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| PP szkoli personel z zakresie specjalistycznym:<br>**[***]** poprawnego użytkowania pojazdów, bieżącego serwisu oraz sprawnej diagnozy podczas naturalnej eksploatacji, | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| PP szkoli personel z zakresie specjalistycznym:<br>**[*]** z bezpieczeństwa OzN w sytuacjach kryzysowych jak np. ewakuacja, | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| PP szkoli personel z zakresie specjalistycznym:<br>**[*]** w zakresie udzielania pierwszej pomocy, w tym z wykorzystaniem defibrylatora, | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| PP szkoli personel z zakresie specjalistycznym:<br>**[**]** prowadzenia po wytyczonych ścieżkach grup OzN np. niewidomych na nartach biegowych lub skiturowych, | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| PP szkoli personel z zakresie specjalistycznym:<br>**[**]** z zarządzania procesami oraz zarządzania przez wartości. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Park zapewnia szkolenia personelu połączone z praktyką np. w zakresie bezpośredniego kontaktu z osobami ze szczególnymi potrzebami. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

# C. Zagadnienie 1.3. Współpraca PP z organizacjami pozarządowymi (NGO)

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| **[*]** PP współpracuje z organizacjami pozarządowymi (NGO) o zasięgu regionalnym. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[***]** PP współpracuje z NGO o zasięgu ogólnopolskim. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** PP konsultuje z NGO projekty aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[***]** PP konsultuje z NGO projekty wewnętrznych aktów normatywnych (np. zarządzenia dyrektora) dotyczących sfery pożytku publicznego z radami pożytku publicznego | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** PP konsultuje z COTG (Centralnym Ośrodkiem Turystyki Górskiej PTTK) sposoby oznakowania szlaków. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** PP tworzy wspólne zespoły doradcze i inicjatywne, składające się z przedstawicieli sektora pozarządowego i administracji publicznej. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[***]** PP wspiera akcje promujące przekazywanie np. 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacjom pożytku publicznego (w ramach działań CSR - Corporate Social Responsibility). | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[***]** PP współorganizuje z NGO wspólne konferencje i seminaria. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** PP wspólnie z NGO rozpoznaje potrzeby OzN (turystów odwiedzających PP) i planuje działania służące ich zaspokojeniu. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

| | | |
|---|---|---|
| **[***]** PP wspólnie z NGO organizuje ofertę turystyczną. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** PP wspólnie z NGO przeprowadziło wstępny audyt dostępności. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[***]** PP we współpracy z NGO prowadzi wypożyczalnię sprzętu turystycznego. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[***]** PP wraz z NGO nawiązał partnerstwo przy tworzeniu spółdzielni socjalnej. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** PP wykorzystuje wspólnie z NGO wiedzę profesjonalistów pracujących w administracji publicznej i organizacjach w zakresie rozwiązań dot. dostępności. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[***]** PP udostępniania wykaz NGO z którymi współpracuje na stronach internetowych PP lub zespołu Parków Krajobrazowych (PK). | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[***]** PP popularyzuje działalność NGO z którymi współpracuje na stronach internetowych PP lub zespołu PK. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** PP wspólnie z NGO inicjuje lub organizuje szkolenia podnoszące jakość pracy w PP. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** PP wspólnie z NGO (np. TOPR, GOPR, WOPR, MOPR, OSP, PCK, ZHP, ZHR) i innymi podmiotami organizuje szkolenia i akcje profilaktyczne promujące bezpieczeństwo w PP. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

## D. Zagadnienie 1.4. Wolontariusze w PP

| **Przedmiot poddany audytowi dostępności** | **Opis obecnego stanu** | **Sposób likwidacji bariery** |
|---|---|---|
| **[*]** PP w swojej działalności okazjonalnie korzysta z pomocy wolontariuszy. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** PP w swojej działalności korzysta z pomocy wolontariuszy w sposób ciągły. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| **[***]** PP umożliwia wolontariuszom udział w szkoleniach specjalistycznych. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[***]** PP posiada bazę osób chętnych do wsparcia/ asystentury OzN, np. podczas jazdy na rowerze typu tandem, pomocy przy poruszaniu się wózkami inwalidzkimi, pomocy w wędrówkach z osobami niewidomymi, asystenturze podczas wycieczek na pojazdach elektrycznych itp. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[***]** PP oferuje usługi asystenta-wolontariusza dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** PP współpracuje z NGO w celu pozyskania wolontariuszy. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[***]** PP daje możliwość wolontariatu osobom starszym lub OzN. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[***]** PP posiada system zachęt dla wolontariuszy, np. atrakcyjny ubiór „roboczy”, koszulki, polary, kurtki dla wolontariuszy. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

# E. Zagadnienie 2.1. Szlak pieszy

## 1. Wysokość i szerokość szlaku pieszego

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| **[*]** Wysokość korytarza szlaku, także nad powierzchniowymi obiektami rekreacyjno-wypoczynkowymi wynosi minimum **220 cm** przy uwzględnieniu cięć pielęgnacyjnych drzew rosnących wzdłuż szlaku (chodzi o ograniczenie prawdopodobieństwa zwisania gałęzi poniżej wspomnianych 220 cm). | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| **[*]** Na szlaku wielofunkcyjnym, gdzie dozwolona jest jazda konna i ruch pieszy, wysokość korytarza wynosi minimum **300 cm.** | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Minimalna szerokość szlaku w najwęższym miejscu wynosi **90 cm**. Zalecane jest, aby nie była mniejsza niż 150 cm (taka szerokość pozwala na bezpieczne mijanie/ wymijanie się osób korzystających z wózków inwalidzkich. Jednocześnie im intensywność ruchu turystycznego jest większa, tym szerszy powinien szlak). | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Zmniejszenie szerokości szlaku do 80 cm jest:<br>• wyłącznie na bardzo krótkich odcinkach, nie dłuższych niż 60 cm,<br>• tylko wówczas, gdy jest to nieuniknione, np. z uwagi na istniejące uwarunkowania terenowe (formacje skalne), potrzeby ochrony środowiska. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** W miejscach, gdzie dopuszczone jest np. narciarstwo biegowe, szerokość szlaku wynosi min **600 cm** na całej długości. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

2. Nachylenie podłużne nawierzchni szlaku pieszego

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| **[*]** Podłużny kąt nachylenia szlaku nie przekracza 5% (nachylenie 5-procentowe terenu oznacza, że różnica nachylenia na odcinku 100 cm pomiędzy początkiem i końcem odcinka wynosi 5 cm). | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Szlak wiodący przez obszar o urozmaiconej rzeźbie terenu, zawierający odcinki o nachyleniu powyżej 5%, posiada serię łagodnych podjazdów. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Na odcinku szlaku, na którym nachylenie przekracza 5% nie występują żadne inne przeszkody | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| terenowe, np. miękka nawierzchnia, strome zbocze, zwężenie szlaku poniżej 90 cm czy przeszkody poziome, bariery zwisające, wystające, wypukłe i wklęsłe. | | |
| **[*]** Na początku i na końcu odcinka szlaku o zwiększonym nachyleniu nawierzchni (powyżej 5%) nawierzchnia jest tak wyprofilowana, aby nachylenie stopniowo się zwiększało lub zmniejszało. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Wszystkie zakręty w obrębie szlaku posiadają płaską nawierzchnię, gdzie nachylenie podłużne nie przekracza 5%. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Jeżeli na szlaku występuje nachylenie podłużne większe niż 5%, nie ma tam jednocześnie nachylenia poprzecznego przekraczającego 5% (nachylenie w dwóch kierunkach jednocześnie może stwarzać niebezpieczeństwo wywrócenia się wózka inwalidzkiego). | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Poinformowano turystów na tablicach informacyjnych o miejscach nachylenia podłużnego większego niż 12% (w postaci graficznej i opisowej). | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

## 3. Nachylenie poprzeczne szlaku pieszego

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| **[*]** Poprzeczny kąt nachylenia nawierzchni szlaku na terenach PP nie przekracza 5% (na większości utwardzonych nawierzchni efektywny drenaż wód zachodzi już przy nachyleniu 2%). | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** W miejscach, gdzie nachylenie poprzeczne szlaku przekracza 5%, nie znajdują się dodatkowe przeszkody i utrudnienia dla osób poruszających się na wózkach. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Poinformowano turystów na tablicach informacyjnych o miejscach nachylenia poprzecznego większego niż 5% (w postaci graficznej i opisowej). | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

4. Rodzaj i charakter nawierzchni szlaku pieszego

| **Przedmiot poddany audytowi dostępności** | **Opis obecnego stanu** | **Sposób likwidacji bariery** |
|---|---|---|
| **[*]** Nawierzchnia szlaku na całej jego długości jest twarda i stabilna tzn. materiał nie ulega przesunięciu pod wpływem ruchu kół wózka inwalidzkiego. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Na nawierzchni szlaku brak jest luźnego materiału żwirowego (na jakimkolwiek odcinku) o przeciętnej średnicy frakcji większej niż 10 mm (zaznaczamy „tak", gdy on istnieje na szlaku, ale nie nachodzi na minimalny pas 90 cm szerokości pozbawiony przeszkód). | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Na nawierzchni szlaku brak jest luźnego piasku (zaznaczamy „tak", gdy on istnieje na szlaku, ale nie nachodzi na minimalny pas 90 cm szerokości pozbawiony przeszkód). | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Materiał na całej długości szlaku nie jest śliski w warunkach deszczowych. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Nawierzchnia szlaku nie absorbuje wód opadowych i płynących, ale je odprowadza lub składa się z materiału łatwo przepuszczalnego, dzięki czemu na nawierzchni nie tworzą się kałuże. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** W miejscach wilgotnych, podmokłych, zalewowych podniesiono nawierzchnię szlaku np. poprzez wybudowanie pomostu. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** W miejscach potencjalnie niebezpiecznych, z których można spaść, zsunąć się itp. np. pomostów, znajdują się krawężniki pełniące funkcję szyn odbojowych (krawężniki powinny mieć wysokość minimum 7 cm i być obustronne). | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Nawierzchnia szlaków na terenach przyrodniczo cennych (w oddaleniu od obiektów kubaturowych lub terenów zurbanizowanych) jest możliwie naturalna np. grunt stabilizowany, pozbawiona asfaltu/ betonu. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| **[*]** Poinformowano turystów na tablicach informacyjnych o miejscach, gdzie nawierzchnia jest luźna i niezwięzła (w postaci graficznej i opisowej). | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

5. Miejsca mijania/wymijania na szlaku pieszego (bez urządzeń obsługi ruchu turystycznego)

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| **[*]** Na szlaku węższym niż 90 cm co pewien czas znajdują się miejsca do mijania/wymijania, umożliwiające użytkownikom poruszającym się na wózku bezpieczne manewrowanie i zawracanie (częstotliwość ich występowania uzależniona jest m.in. od natężenia ruchu turystycznego). | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Miejsca mijania/wymijania znajdują się na początku i na końcu odcinka szlaku o nachyleniu nawierzchni powyżej 12%. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Miejsca mijania/ wymijania mają szerokość minimum 180 cm (wliczając w to szerokość szlaku) i długość minimum 240 cm (w obrębie tej przestrzeni nie znajdują się żadne urządzenia obsługi ruchu turystycznego, ani przeszkody terenowe). | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Miejsca mijania/wymijania mają podłużne i poprzeczne nachylenie nawierzchni nie przekraczające 2%. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Poinformowano turystów na tablicach informacyjnych o miejscach, gdzie na odcinku dłuższym niż 100 m może pojawić się problem wyminięcia/minięcia (w postaci graficznej i opisowej). | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

# 6. Przeszkody terenowe na szlaku pieszym

## 6.1. Przeszkody wypukłe, wystające, zwisające nad szlakiem pieszym

| **Przedmiot poddany audytowi dostępności** | **Opis obecnego stanu** | **Sposób likwidacji bariery** |
|---|---|---|
| **[*]** Minimalna szerokość szlaku pozbawiona jakichkolwiek przeszkód wynosi minimum 90 cm. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Przeszkody o charakterze poziomym, istniejące na nawierzchni szlaku, np. korzenie drzew, skały, nie są wyższe niż 2 cm, a w sytuacjach wyjątkowych (gdy są to pojedyncze obiekty) – 5 cm. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Poinformowano turystów na tablicach informacyjnych o przeszkodach wyższych niż 5 cm, których nie można usunąć z nawierzchni. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Przeszkody, które znajdują się poniżej 220 cm nad poziomem szlaku np. zwisające gałęzie drzew są usunięte. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Poinformowano turystów na tablicach informacyjnych o przeszkodach zwisających niżej niż 220 cm nad nawierzchnią, których nie można usunąć. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Przeszkody, które z boku wkraczają na minimalną szerokość szlaku (90 cm) np. gałęzie krzewów, wychodnie skalne są usunięte. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Poinformowano turystów na tablicach informacyjnych o przeszkodach wystających i wkraczających na minimalną szerokość szlaku. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Nie ma przeszkód wypukłych, wystających, zwisających znajdujących się na wysokości od 65 do 200 cm nad poziomem nawierzchni szlaku - są one trudne do wykrycia przez OzN (zwłaszcza z wadą wzroku). Jeżeli one istnieją należy pamiętać o poinformowaniu turystów o nich np. n tablicach informacyjnych. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| **[*]** Poinformowano turystów na tablicach informacyjnych o przeszkodach wypukłych, wystających, zwisających znajdujących się na wysokości od 65 cm do 200 cm nad poziomem nawierzchni szlaku. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

6.2. Przeszkody wklęsłe (otwory)

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| **[*]** Szerokość lub średnica jakichkolwiek otworów w obrębie nawierzchni szlaku nie przekracza 2 cm. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Orientacja jakichkolwiek otworów zlokalizowanych w nawierzchni jest prostopadła lub ukośna w stosunku do przeważającego kierunku ruchu pieszego szlaku. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Poinformowano turystów na tablicach informacyjnych o otworach o średnicy większej niż 2 cm i o orientacji równoległej do nawierzchni szlaku. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

## 7. Schody terenowe w obrębie szlaku pieszego

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| **[**]** Schody terenowe (będące technicznie np. progami przeciwerozyjnymi) na szlaku są wyłącznie w miejscu, gdzie występuje znaczna różnica wysokości względnych terenu i nie ma możliwości technicznych zastosowania innej metody eliminacji bariery. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** W pobliżu schodów terenowych znajduje się szlak alternatywny, np. w kształcie serpentyn, który mimo większego nachylenia szlaku również pozwala dotrzeć do obranego celu. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** W obrębie szlaku nie znajdują się pojedyncze schody – z 1–2 stopniami. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| **[*]** W jednym biegu schodów terenowych nie ma więcej niż 10 stopni. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** Minimalna szerokość biegu schodów terenowych wynosi co najmniej 150 cm. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** Głębokość stopnicy schodów wynosi minimum 150 cm. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** Maksymalna wysokość jednego podstopnia schodów terenowych nie przekracza 5 cm. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** Jeżeli wysokość jednego podstopnia schodów terenowych wynosi 6-10 cm wówczas bieg schodów ma obustronną poręcz. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** W jednym biegu schodów terenowych wysokość, głębokość i szerokość wszystkich stopni jest jednakowa. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Powierzchnia stopnic ma spadek podłużny i poprzeczny, ale nie większy niż 2% w którąkolwiek stronę. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** Powierzchnia wszystkich stopni jest odpowiednio wyprofilowania i nie ma w ich obrębie nierówności. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** Stopnice schodów nie mają podcięć, wrębów, nosków czy innych elementów wystających. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Powierzchnia schodów w typowych warunkach pogodowych ma właściwości antypoślizgowe. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Poinformowano turystów na tablicach informacyjnych o miejscu lokalizacji schodów terenowych oraz o ich parametrach. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

## 8. Poręcze wzdłuż szlaku pieszego

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| **[*]** Jednostronny układ poręczy jest zamontowany wzdłuż schodów, gdy wysokość podstopni przekracza 5 cm. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| **[*]** Poręcze minimum jednostronne są zainstalowane przy schodach mających niewielką ich liczbę (mniej niż 10). | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Poręcze mają elementy konstrukcyjne mocowane na dwóch różnych wysokościach. Podstawowa balustrada jest zamocowana na wysokości 90 cm, a druga – dodatkowa – na 75 cm nad powierzchnią schodów. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Poręcze są zainstalowane przy niebezpiecznych miejscach, np. w punktach widokowych, na wychodni skalnej. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Linie poręczy odzwierciedlają bieg schodów lub układ innych elementów, które spowodowały, że wystąpiła konieczność ich montażu. Poręcze mają stałą wysokość z punktu widzenia użytkowników. Mają też konstrukcję ciągłą. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Poręcze mają zaokrąglone wszystkie krawędzie – ich średnica części chwytnej wynosi 3,5–5 cm. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Poręcze wystają przed początkiem i za końcem schodów lub innych niebezpiecznych miejsc na długość minimum 30 cm. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Konstrukcja poręczy jest wytrzymała, stabilna i bezpieczna dla użytkowników. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

## 9. Pochylnie terenowe wzdłuż szlaku pieszego

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| **[*]**Pochylnie terenowe spełniają następujący warunek techniczne: nachylenie do 15% dopuszczone jest przy różnicy wysokości maksymalnie 15 cm, | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]**Pochylnie terenowe spełniają następujący warunek techniczne: nachylenie do 8% dopuszczone jest | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| przy różnicy wysokości maksymalnie 50 cm, | | |
| **[*]**Pochylnie terenowe spełniają następujący warunek techniczne: nachylenie do 6% dopuszczone jest przy różnicy wysokości powyżej 50 cm. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Szerokość płaszczyzny ruchu pochylni wynosi 120 cm. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Pomiędzy obustronnie zamontowanymi poręczami jest odstęp 100–110 cm. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Na początku i końcu pochylni znajduje się pozioma płaszczyzna manewrowa o minimalnych wymiarach 150 x 150 cm. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Pochylnia ma krawężniki (szyny odbojowe) ograniczające płaszczyznę ruchu, wystające minimum 5 cm ponad jej nawierzchnię. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Pochylnie o długości ponad 9 m są podzielone, na krótsze odcinki i mają spoczniki: | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** długość pojedynczego odcinka nie przekracza 6m, | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** spocznik ma minimalne wymiary 150 x 150 cm. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Nawierzchnia pochylni jest równa i ma właściwości antypoślizgowe. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Pochylnia ma spadek poprzeczny nieprzekraczający 2%. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Pomiędzy krawędzią początku i końca pochylni a samym szlakiem nie ma uskoków czy przerw (uskok maksymalnie dwucentymetrowy). | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Poinformowano turystów na tablicach informacyjnych o odchyleniach budowlanych i konstrukcyjnych pochylni terenowych. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

## 10.System odwadniania nawierzchni szlaku pieszego

| **Przedmiot poddany audytowi dostępności** | **Opis obecnego stanu** | **Sposób likwidacji bariery** |
|---|---|---|
| **[*]** Miejsca naturalnego drenażu wody z nawierzchni szlaku są odpowiednio konserwowane i zabezpieczane. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Istniejące w obrębie szlaku naturalne lub sztuczne kanały odwadniające nawierzchnię szlaku nie stanowią bariery. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Poinformowano turystów na tablicach informacyjnych o przeszkodach terenowych wynikających z istnienia kanałów odwadniających. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

## 11.Inne uwagi

| **Przedmiot poddany audytowi dostępności** | **Opis obecnego stanu** | **Sposób likwidacji bariery** |
|---|---|---|
| **[*]** Ruch na szlakach przeznaczonych do poruszania się po terenie PP rowerami i pojazdami dla OzN jest regulowany odpowiednią procedurą (regulaminami), dającymi formalną możliwość egzekwowania, aby ze szlaków korzystały osoby uprawnione, z faktyczną niepełnosprawnością uniemożliwiającą im samodzielne poruszanie. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Szlabany stosowane w PP są tak skonstruowane, że może pod nimi lub obok nich przejechać osoba poruszająca się na wózku. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** PP dysponuje szlakami skiturowymi lub trasami narciarstwa biegowego dla OzN. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

# F. Zagadnienie 2.2. Urządzenia obsługi ruchu turystycznego w obrębie szlaku pieszego

## 1. Zagadnienia ogólne

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| **[*]** Przed każdym urządzeniem obsługi ruchu turystycznego znajduje się strefa manewrowania, czyli przestrzeń wolna od jakichkolwiek przeszkód i barier komunikacyjnych. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Wszelkie elementy urządzeń, np. ruszt paleniska na ognisku czy armatura sanitarna, są przystosowane do obsługi jedną ręką, bez konieczności mocnego ściskania, trzymania lub skręcania. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Konstrukcja urządzeń uwzględnia ograniczenia zasięgu ramion osób poruszających się na wózku. Przedmioty, po które sięgamy z przodu lub z boku, znajdują się na wysokości nie większej niż 120 cm i nie mniejszej niż 40 cm nad powierzchnią podłoża. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Znaki informacyjne o miejscach i obiektach rekreacyjno-wypoczynkowych dostosowanych do potrzeb OzN są widoczne. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** Wybrane urządzenie w obrębie danego obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego posiada znacznik dźwiękowy informujący osoby niewidome o danym miejscu. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Wszystkie urządzenia obsługi ruchu turystycznego są spójne z lokalnym krajobrazem oraz stylistycznie między sobą (konstrukcje np. ławek są mniej więcej takie same i wykonane z podobnych materiałów). | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** W obrębie początkowych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych np. na początku dostępnego szlaku turystycznego znajduje się minimum jedna dostępna toaleta przenośna lub stacjonarna. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| **[*]** Poinformowano turystów na tablicach informacyjnych o lokalizacji dostosowanych toalet. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

2. Ławki, stoły, ławostoły

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| **[***]** Część ławek ma oparcie na plecy na całej swej długości. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[***]** Część ławek jest wyposażona w jeden podłokietnik (podłokietniki nie mogą być montowane obustronnie na ławce, gdyż wówczas osoba jeżdżąca na wózku może przesiąść się samodzielnie na ławkę). | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Wszystkie elementy ławek, takie jak oparcia, poręcze i elementy montażowe są nieruchome w momencie, kiedy sprawdzamy ich stabilność. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Przednia krawędź siedziska ławek znajduje się na wysokości od 40 do 50 cm nad powierzchnią gruntu. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Przed wszystkimi ławkami znajduje się wolna przestrzeń o szerokości takiej jak sama ławka i głębokości minimum 90 cm. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Z jednej strony części ławek zapewniono dodatkową wolną przestrzeń manewrową celem postawienia np. wózka inwalidzkiego lub wózka dla dzieci. Ponadto: | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** przestrzeń ta ma minimalne wymiary 90 x 120 cm, | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** przestrzeń przylega do krawędzi szlaku, ale nie stanowi jej części. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Ewentualne przestrzenie dojazdowe prowadzące od szlaku do ławki/ ławostołu mają szerokość minimum 90 cm. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| **[*]** Nawierzchnia w obrębie ławek jest twarda i stabilna i nie ma zagłębień powstałych w wyniku ich użytkowania. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Nachylenie poprzeczne i podłużne nawierzchni przed i w obrębie przestrzeni manewrowej z boku ławek nie przekracza 2% w żadnym kierunku. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Przy stołach i ławostołach zapewniono miejsca na postawienie wózka inwalidzkiego (może być z dowolnego boku lub czoła ławki). | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Wolna przestrzeń na kolana i stopy pod stołami ma wymiary: szerokość min. 75 cm, wysokość max. 70 cm, głębokość min. 65 cm. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Przestrzeń manewrowa przed częścią blatu stołu, przystosowaną do potrzeb OzN (na postawienie wózka inwalidzkiego), ma wymiary minimum 90 x 120 cm. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Szerokość przestrzeni manewrowej wokół wszystkich stołów wynosi minimum 90 cm (mierzona od zewnętrznej krawędzi siedzisk). | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Nawierzchnia w obrębie wszystkich stołów i ławostołów jest twarda i stabilna i nie ma zagłębień powstałych w wyniku ich użytkowania. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Nachylenie poprzeczne i podłużne nawierzchni w obrębie stołów i ławostołów, przystosowanych do potrzeb OzN, nie przekracza 2% w żadną stronę. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Poinformowano turystów na tablicach informacyjnych o lokalizacji ławek, stołów/ ławostołów. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Wszystkie materiały zastosowane do budowy ławek, stołów, ławostołów są naturalne np. drewno i są spójne kolorystycznie z otoczeniem. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

3. Wiaty turystyczne

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| **[*]** Wszystkie elementy wyposażenia wiat turystycznych spełniają standardy zasięgu ramion osób korzystających z wózka inwalidzkiego (znajdują się na wysokości 80–120 cm). | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** 50% wszystkich wiat zlokalizowanych w obrębie szlaku dostosowana jest do potrzeb OzN. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Dojście od szlaku do wiaty turystycznej ma szerokość minimum 90 cm. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Dojście od szlaku do wiaty turystycznej odbywa się po nawierzchni twardej i stabilnej, pozbawionej jakichkolwiek barier. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Wokół każdego z rozmieszczonych we wnętrzu dostępnych wiat urządzeń zapewniono przestrzeń manewrową o szerokości co najmniej 90 cm. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Nachylenie poprzeczne i podłużne przestrzeni manewrowej w obrębie wiaty nie przekracza 2% w żadnym kierunku. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Poinformowano turystów na tablicach informacyjnych o lokalizacji dostępnych wiat turystycznych. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** Wszystkie dostępne wiaty posiadają znaczniki dźwiękowe informujące niewidomego turystę o danym miejscu. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Wszystkie materiały zastosowane do budowy wiat turystycznych są naturalne np. drewno i są spójne kolorystycznie z otoczeniem. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

## 4. Pojemniki na odpady

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| **[*]** Dostępny pojemnik na odpady (o ile istnieje na danym terenie) umieszczony jest w bezpośrednim sąsiedztwie szlaku, miejsca odpoczynku lub w pobliżu ławki/ ławostołu. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Dojście do dostępnego pojemnika na odpady ma szerokość minimum 90 cm. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Maksymalna wysokość wszystkich dostępnych pojemników na odpady to 120 cm (wynika to z zasięgu ramion osób korzystających z wózka inwalidzkiego). | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Wszystkie dostępne pojemnik na odpady umożliwiają podejście zarówno z przodu, jak i z boku. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Przed każdym dostępnym pojemnikiem na odpady przestrzeń manewrowa ma minimalne wymiary 90 x 120 cm. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Nawierzchnia przed każdym dostępnym pojemnikiem na odpady jest twarda i stabilna i nie ma zagłębień powstałych w wyniku jego użytkowania. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Nachylenie poprzeczne i podłużne przestrzeni manewrowej przed każdym dostępnym pojemnikiem na odpady nie przekracza 2% w żadnym kierunku. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Poinformowano turystów na tablicach informacyjnych o lokalizacji dostępnych pojemników na odpady lub ich braku na terenie całego obiektu. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Materiały zewnętrzne zastosowane do obudowy pojemników na odpady są naturalne np. drewno i są spójne kolorystycznie z otoczeniem. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

5. Palenisko na ognisko, grillowisko (w miejscach do tego wyznaczonych)

| **Przedmiot poddany audytowi dostępności** | **Opis obecnego stanu** | **Sposób likwidacji bariery** |
|---|---|---|
| **[*]** Dostępne palenisko na ognisko ma najniższe elementy sięgane ręką wyżej niż 25 cm nad poziomem gruntu. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Wszystkie dostępne grillowiska mają wysokość od 40 do 85 cm nad poziomem gruntu i posiadają regulowaną wysokość położenia rusztu. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Wokół wszystkich użytkowych części dostępnych palenisk na ognisko i grillowisk zapewniono przestrzeń manewrową o szerokości co najmniej 120 cm. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Dojście do wszystkich dostępnych palenisk na ognisko i grillowisk od szlaku ma szerokość minimum 90 cm. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Nawierzchnia przestrzeni manewrowej wokół wszystkich dostępnych palenisk na ognisko i grillowisk jest twarda i stabilna i nie ma zagłębień powstałych w wyniku ich użytkowania. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Nachylenie poprzeczne i podłużne przestrzeni manewrowej wokół dostępnych palenisk na ognisko i grillowisk nie przekracza 2% w żadnym kierunku. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Poinformowano turystów na tablicach informacyjnych o lokalizacji dostępnych palenisk na ognisko /grillowisk. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

6. Terenowe urządzenia edukacyjne

| **Przedmiot poddany audytowi dostępności** | **Opis obecnego stanu** | **Sposób likwidacji bariery** |
|---|---|---|
| **[*]** W obrębie dostępnego obiektu znajdują się terenowe dostępne urządzenia edukacyjne. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Dostępne urządzenia edukacyjne dedykowane czytaniu informacji przez dotyk np. tyflomapy zapewniają | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| komfort korzystania również w warunkach zimowych (są np. zadaszone) | | |
| **[*]** Wszystkie dostępne urządzenia edukacyjne mają przestrzeń operacyjną rąk zlokalizowaną na wysokość od 40 do 120 cm nad poziomem gruntu. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Wokół wszystkich użytkowych części dostępnych urządzeń edukacyjnych zapewniono przestrzeń manewrową o szerokości co najmniej 120 cm. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Dojście do wszystkich dostępnych urządzeń edukacyjnych od szlaku ma szerokość minimum 90 cm. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Nawierzchnia przestrzeni manewrowej wokół wszystkich dostępnych urządzeń edukacyjnych jest twarda i stabilna i nie ma zagłębień powstałych w wyniku ich użytkowania. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Nachylenie poprzeczne i podłużne przestrzeni manewrowej wokół dostępnych urządzeń edukacyjnych nie przekracza 2% w żadnym kierunku. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Poinformowano turystów na tablicach informacyjnych o lokalizacji dostępnych urządzeń edukacyjnych. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Wszystkie materiały zastosowane do budowy terenowych urządzeń edukacyjnych są naturalne np. drewno i są spójne kolorystycznie z otoczeniem. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

## 7. Stelaże na tablice informacyjno-edukacyjne

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| **[*]** Wszystkie stelaże z tablicami są lokalizowane w miejscach dostępnych dla OzN (dostęp do nich nie jest ograniczony przez istniejące przeszkody terenowe, infrastrukturę ani przez parametry samej nawierzchni). | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Stelaż z tablicą informacyjną znajdują się w widocznym miejscy w pobliżu wejścia na teren danego obiektu lub szlaku. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| **[*]** Jeżeli nie można wskazać jednego miejsca dostępu do obiektu, np. w wypadku niegrodzonych parkingów, stelaże z tablicami są korzystnie usytuowane z punktu widzenia OzN, które np. zaparkowały swój samochód. Nie oznacza to, że zlokalizowane są bardzo blisko tych miejsc, ale dostęp do nich jest łatwy i niczym nieutrudniony. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Minimalna przestrzeń manewrowa przed wszystkimi stelażami z tablicami wynosi minimum 150 x 150 cm (nawet jeżeli tablica jest węższa). | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Przestrzeń manewrowa przy wszystkich stelażach z tablicami przylega do krawędzi szlaku, ale nie stanowi jego części. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Ewentualne dojście od szlaku do tablic informacyjnych i edukacyjnych ma zawsze szerokość minimum 90 cm. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** W obrębie przestrzeni komunikacyjnych przy wszystkich stelażach z tablicami nie zwisają gałęzie niżej niż 220 cm nad poziomem gruntu. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Przed wszystkimi stelażami z tablicą nawierzchnia jest twarda i stabilna i nie ma zagłębień powstałych w wyniku jego użytkowania. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Stelaże tablic informacyjnych (o warunkach na szlaku), są „podjeżdżalne" dla osób poruszających się na wózkach. Oznacza to, że pod stelażem znajduje się wolna przestrzeń na kolana i stopy OzN, o parametrach podobnych do łatwo dostępnych stołów: szerokość pomiędzy elementami konstrukcyjnymi stelaża – minimum 90 cm, minimalna wysokość pomiędzy nawierzchnią, a dolną krawędzią stelaża – 70 cm, głębokość za tablicą – 65 cm. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Wszelkie elementy tablic interaktywnych, znajdują się w strefie zasięgu ramion osób korzystających z | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| wózka inwalidzkiego. Zasięg ramion dorosłych OzN, zarówno przodem, jak i bokiem, wynosi 40–120 cm nad poziomem nawierzchni, a dodatkowo, gdy są dedykowane: | | |
| **[**]** dla dzieci w wieku 3–4 lat: minimalna wysokość – 50 cm, maksymalna – 90 cm, | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** dla dzieci w wieku 5–8 lat: minimalna wysokość – 45cm, maksymalna – 100 cm, | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** dla dzieci w wieku 9–12 lat: minimalna wysokość – 40 cm, maksymalna – 110 cm. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Konstrukcja stelaży, w którym umieszczone są tablice, jest prosta i solidna, a wielkość wkomponowana w lokalny krajobraz i uwarunkowania kulturowe oraz przyrodnicze. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Wszystkie materiały zastosowane do budowy stelaży na tablice informacyjne są naturalne np. drewno i są spójne kolorystycznie z otoczeniem. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

## 8. Punkty podłączenia do elektryczności i wody

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| **[*]** Wszystkie dostępne punkty podłączenia do mediów spełniają wymogi dotyczące zasięgu ramion osób korzystających z wózka inwalidzkiego i znajdują się na wysokości 80–120 cm. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Do wszystkich dostępnych punktów podłączenia do mediów jest zapewniony dostęp zarówno od przodu, jak i z boku. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Przestrzeń manewrowa przed każdym dostępnym punktem ma minimalne wymiary 90 x 120 cm. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Każdy dostępny kran jest zamontowany na wysokości od 70 do 90 cm nad poziomem gruntu. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| **[**]** Ręczne, dostępne pompy wodne nie wymagają użycia dużej siły do ich uruchomienia. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Kratownice z odpływem wody zamontowane przy dostępnej pompie nigdy nie mają otworów większych niż 2 cm. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Dostępne gniazda poboru energii elektrycznej są zawsze zamontowane na wysokości od 80 do 120 cm nad poziomem gruntu. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Nawierzchnia wokół dostępnych punktów podłączenia do mediów jest twarda i stabilna i nie ma zagłębień powstałych w wyniku ich użytkowania. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Nachylenie poprzeczne i podłużne przestrzeni manewrowej wokół dostępnych miejsc podłączenia do mediów nie przekracza 2% w żadnym kierunku. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Poinformowano turystów na tablicach informacyjnych o lokalizacji dostępnych punktów poboru mediów. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

9. Zewnętrzne zlewy (dotyczy w szczególności: miejsc biwakowania, pól biwakowych, kempingów)

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| **[*]** Przynajmniej jeden zlew zewnętrzny w obrębie tego typu obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego spełnia wymogi dla zasięgu rąk osób poruszających się na wózku. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Dojście do dostępnego zlewu zewnętrznego ma szerokość minimum 90 cm. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Dojście do dostępnego zlewu zewnętrznego jest możliwe zarówno z przodu, jak i z boku. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Minimalna przestrzeń manewrowa przed dostępnym zlewem zewnętrznym wynosi 90 x 120 cm. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| **[*]** Dostępny zlew zewnętrzny ma głębokość misy minimum 20 cm. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Górna krawędź dostępnego zlewu zewnętrznego nie znajduje się wyżej niż 85 cm nad poziomem gruntu. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Dostępny zlew zewnętrzny umożliwia wprowadzenie nóg pod misę zlewu. Dolna jego krawędź nie znajduje się niżej niż 67 cm nad poziomem gruntu. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Bateria zlewozmywakowa spełnia wymogi zasięgu ramion osób poruszających się na wózkach (znajduje się na wysokości 80–120 cm) i jest dostosowana do obsługi przez OzN. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Dostępny zlew zewnętrzny wyposażony w ciepłą wodę, ma tak zabezpieczone rury, aby nie stały się przyczyną oparzeń. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Nawierzchnia przed dostępnym zlewem zewnętrznym jest twarda i stabilna i nie ma zagłębień powstałych w wyniku ich użytkowania. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Nachylenie poprzeczne i podłużne przestrzeni manewrowej wokół dostępnego zlewu zewnętrznego nie przekracza 2% w żadnym kierunku. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Poinformowano turystów na tablicach informacyjnych o lokalizacji dostępnych zlewów zewnętrznych. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

## 10.Zewnętrzne urządzenia obserwacyjne, np. Lunety

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| **[***]** W obrębie punktu widokowego/ wieży widokowej znajduje się minimum jedna luneta lub inne ogólnodostępne urządzenie obserwacyjne. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Przynajmniej połowa zewnętrznych urządzeń obserwacyjnych (ale nie mniej niż jedno) jest dostępna dla OzN (okular | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| usytuowany na wysokość 100-105 cm nad poziomem gruntu). | | |
| **[*]** Przyrządy i mechanizmy obsługi zewnętrznych ogólnodostępnych urządzeń np. obserwacyjnych spełniają wymogi zasięgu ramion osób korzystających z wózka inwalidzkiego i znajdują się na wysokości 80–120 cm. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** Punkt widokowy/ wieża widokowa w obrębie dostępnego szlaku posiada znacznik dźwiękowy z audiodeskrypcją panoramy widoków. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Przed wszystkimi dostępnymi zewnętrznymi urządzeniami obserwacyjnymi jest zapewniona minimalna przestrzeń manewrowa o wymiarach 150 x 150 cm. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Nachylenie poprzeczne i podłużne przestrzeni manewrowej przed dostępnymi urządzeniami obserwacyjnymi nie przekracza 2% w żadnym kierunku. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Poinformowano turystów na tablicach informacyjnych o lokalizacji dostępnych zewnętrznych urządzeń obserwacyjnych. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

## G. Zagadnienie 2.3. Powierzchniowe obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe w obrębie szlaku pieszego

### 1. Miejsca odpoczynku

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| **[*]** Miejsca odpoczynku wzdłuż dostępnego szlaku są zlokalizowane maksymalnie co 1 km. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Wszystkie miejsca odpoczynku są wyposażone w podstawowe urządzenia, takie jak: ławki i stoły i/ lub ławostoły, które są dostępne dla OzN. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| **[*]** Minimum jedno miejsce odpoczynku w obrębie danego szlaku wyposażone jest w dodatkowe urządzenia, takie jak: wiaty turystyczne, pojemniki na odpady i wszystkie one są dostępne. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** Wszystkie dostępne miejsca odpoczynku są widoczne ze szlaku. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Nawierzchnia dojścia od szlaku do dostępnego miejsca odpoczynku jest twarda i stabilna, posiada minimalną wymaganą szerokość (90 cm) oraz pozbawiona jest jakichkolwiek barier. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Nawierzchnia w obrębie każdego dostępnego miejsca odpoczynku jest twarda i stabilna, posiada minimalną wymaganą szerokość oraz jest pozbawiona zagłębień powstałych w wyniku jej użytkowania. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Nachylenie poprzeczne i podłużne przestrzeni manewrowej w obrębie każdego dostępnego miejsca odpoczynku i urządzeń nie przekracza 2% w żadnym kierunku. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Poinformowano turystów na tablicach informacyjnych o lokalizacji dostępnych miejsc odpoczynku. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** Dostępne miejsca odpoczynku posiadają znaczniki dźwiękowe informujące o ich lokalizacji. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

## 2. Miejsca biwakowania, pola biwakowe, kempingi

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| **[**]** Jeżeli w danym PP istnieje dostępne miejsce biwakowania, pole biwakowe lub kemping to posiadają ono minimum 10% dostępnych stanowisk biwakowania (na rozbicie namiotu, postawienie przyczepy campingowej lub kampera). | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| **[*]** Dostępne stanowiska biwakowania mają naturalną płaską oraz twardą i stabilną nawierzchnię i nie mają zagłębień powstałych w wyniku ich użytkowania. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[***]** Jeśli stanowiska biwakowania nie mają płaskiej lub twardej i stabilnej nawierzchni urządzono płaską platformę np. drewnianą z podjazdem w postaci pochylni. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Nachylenie poprzeczne i podłużne przestrzeni manewrowej w obrębie dostępnych stanowisk biwakowania nie przekracza 2% w żadnym kierunku. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Minimalna przestrzeń manewrowa wokół dostępnego stanowiska biwakowania wynosi minimum 90 cm i nie nachodzi na strefę komunikacyjną urządzeń lub szlaku/ chodnika/ ścieżki itp. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Stanowisko biwakowania jest połączone za pomocą ścieżek (twardych i stabilnych) ze wszystkimi urządzeniami przypisanymi temu konkretnemu stanowisku oraz z innymi obiektami ważnymi, znajdującymi się na terenie tego obiektu np. sanitariaty, łazienki, punkty poboru wody, prądu itp. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Szlaki/ chodniki/ ścieżki prowadzące od dostępnych stanowisk biwakowania do innych ważnych obiektów np. sanitariatów, łazienek, punktów dostępu do mediów itp. są twarde i stabilne, posiadają minimalną wymaganą szerokość (90 cm) i nie mają zagłębień powstałych w wyniku ich użytkowania. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Dostępne miejsca biwakowania mają możliwość podjechania samochodem do nich. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Informacja na temat lokalizacji i zasad korzystania z łatwo dostępnych stanowisk biwakowania znajduje się | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| przy wjeździe/ wejściu na teren biwakowania, w miejscu pobierania opłat, na tablicy informacyjnej lub w rejestracji. | | |

3. Miejsca i punkty/platformy widokowe

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| **[*]** Wszystkie urządzenia obsługi ruchu turystycznego w obrębie dostępnych miejsc widokowych odpowiadają standardom zasięgu ramion osób poruszających się na wózkach i znajdują się na wysokości 80–120 cm. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Dostępne miejsca widokowe zapewniają pole widzenia w układzie pionowym zawierające się w przedziale 80–210 cm nad poziomem podłoża (niezasłonięte barierkami/ tablicami itp.). | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Do wszystkich dostępnych miejsc widokowych jest zapewniony dostęp ze szlaku turystycznego (nawierzchnia twarda i stabilna, zachowana minimalna szerokość nawierzchni (90 cm), pozbawiona barier, nie ma zagłębień powstałych w wyniku jej użytkowania). | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** W obrębie dostępnego miejsca widokowego zapewniona jest przestrzeń manewrowa o wymiarach minimum 150 x 150 cm. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Nachylenie poprzeczne i podłużne przestrzeni manewrowej w obrębie dostępnych punktów widokowych nie przekracza 2% w żadnym kierunku. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** Dostępne miejsca/ punkty/ wieże widokowe posiadają znaczniki dźwiękowe z audiodeskrypcją opisujące panoramę z danego miejsca. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Poinformowano turystów na tablicach informacyjnych o lokalizacji dostępnych miejsc/ punktów/ wież widokowych. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

## 4. Strefy dostępu do obiektów wodnych

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| **[*]** Zapewniono minimum jeden dostęp z dostępnego szlaku do obiektu wodnego. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** Szlak/ ścieżka/ dojście do obiektu wodnego jest zlokalizowany na poziomie średnich stanów wody lub fali (chyba że lokalne uwarunkowania wskazują inaczej). | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** Jeżeli szlak/ ścieżka/ dojście do obiektu wodnego ma charakter niezwięzły - piaszczysty jest on wyłożony np. drewnianym pomostem, specjalnymi ekologicznymi matami gumowymi etc. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** Pomosty lub maty zamontowane w obrębie dostępnych miejsc na plażach są wykonane z elementów kontrastowych w stosunku do podłoża, ale w kolorystyce spójnej z lokalnym krajobrazem. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[***]** PP przy dostępnych obiektach wodnych posiadają w swoich zasobach pływające wózki dla OzN. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[***]** PP przy dostępnych obiektach wodnych mają miejsca wjechania na wózku do wody z możliwością częściowej kąpieli. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Poinformowano turystów na tablicach informacyjnych o lokalizacji dostępu do obiektów wodnych, w tym szczególnie możliwości kąpieli. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[***]** Zapewniono turystom możliwość wędkowania na wózku lub wjazdu na rampie do wody. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

# H. Zagadnienie 2.6. Stanowiska parkingowe

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| **[*]** W obrębie parkingów obok dostępnych obiektów na każde 20 stanowisk postojowych przypada minimum 1 stanowisko dla OzN. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Stanowiska postojowe dedykowane OzN są widoczne z perspektywy wjazdu/ wyjazdu z parkingu. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Stanowiska postojowe dedykowane OzN są zlokalizowane możliwie najbliżej głównej atrakcji dostępnej z parkingu. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Wszystkie elementy wyposażenia parkingu spełniają standardy zasięgu ramion osób poruszających się na wózkach i znajdują się na wysokości 80–120 cm. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Stanowiska postojowe dla samochodów OzN są odpowiednio oznakowane znakami pionowymi i poziomymi (np. oznaczenie na ogrodzeniu). | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Wymiar jednego stanowiska postojowego dla samochodów OzN ma w przypadku parkowania prostopadłego szerokość minimum 3,6 m i długość 5 m. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Wymiar jednego stanowiska postojowego dla samochodów OzN ma w przypadku parkowania równoległego szerokość minimum 3,6 m i długość 6 m. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Nawierzchnia stanowisk postojowych jest twarda i stabilna i nie ma zagłębień powstałych w wyniku jego użytkowania. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** W nawierzchni nie znajdują się otwory większe niż 2 cm oraz inne bariery. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Nachylenie stanowisk postojowych nie przekracza 2% w żadną stronę. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| **[*]** Szlak/ ścieżka/ chodnik prowadzący ze stanowiska postojowego przystosowanego do potrzeb OzN jest dostępna bez konieczności pokonywania krawężników (dopuszcza się krawężniki nie wyższe niż 2 cm). | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** W obrębie parkingów znajdują się urządzenia obsługi ruchu turystycznego dostosowane do potrzeb OzN. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

# I. Zagadnienie 3.1. Dostosowanie informacji turystycznej oraz stron internetowych

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| **[*]** Informacja turystyczna jest umieszczona na stronie internetowej PP. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Strona internetowa PP oraz tradycyjne materiały informacyjne spełniają standardy WCAG 2.1 m.in. w informacji turystycznej, czyli stosuje się czcionki bezszeryfowe, | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Strona internetowa PP oraz tradycyjne materiały informacyjne spełniają standardy WCAG 2.1 m.in. w informacji turystycznej, czyli zastosowano duży kontrastów czcionki od tła, | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Strona internetowa PP oraz tradycyjne materiały informacyjne spełniają standardy WCAG 2.1 m.in. w informacji turystycznej, czyli dodano opisy alternatywne pod grafikami, zdjęciami itp., | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Strona internetowa PP oraz tradycyjne materiały informacyjne spełniają standardy WCAG 2.1 m.in. w informacji turystycznej, czyli | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| wyrównuje się tekst do lewej strony (nie justuje), | | |
| **[*]** Strona internetowa PP oraz tradycyjne materiały informacyjne spełniają standardy WCAG 2.1 m.in. w informacji turystycznej, czyli zachowuje się odpowiednią interlinię oraz unika dzielenia wyrazów, | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Strona internetowa PP oraz tradycyjne materiały informacyjne spełniają standardy WCAG 2.1 m.in. w informacji turystycznej, czyli pisze się jasnym zrozumiałym językiem. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Strona internetowa PP jest zaprojektowana zgodnie ze standardami gwarantującymi ograniczenie problemów technicznych i pełną kompatybilność z różnym oprogramowaniem, przede wszystkim przeglądarkami internetowymi. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Strona internetowa PP zawiera informacje o udogodnieniach dla poszczególnych grup osób ze szczególnymi potrzebami. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Strona internetowa PP prawidłowo wyświetla się na różnych urządzeniach (monitorach, tabletach, smartfonach) oraz pozwala na wygodną nawigację i dostęp do pełnej treści. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Strona internetowa PP ma proste, przejrzyste i logicznie zbudowane menu. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Nagłówki na stronie internetowej PP są używane w całym serwisie do tytułowania poszczególnych sekcji. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** W informacji turystycznej umieszczonej na stronie internetowej PP zastosowano czcionkę na tyle dużą, | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| by osoby dobrze widzące nie miały żadnych kłopotów z odczytem tekstu, oraz dodatkowo wykorzystano mechanizm powiększający rozmiar czcionki. | | |
| **[*]** W informacji turystycznej umieszczonej na stronie internetowej PP grafiki i zdjęcia oraz odnośniki graficzne zawierają opisy. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Załączniki w informacji turystycznej umieszczonej na stronie internetowej PP są utworzone z dokumentów źródłowych. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Pola w formularzach informacji turystycznej umieszczonej na stronie internetowej PP są wyraźnie oznaczone, posiadają etykiety opisowe określające funkcję i oczekiwaną wartość. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** Informacja turystyczna w sposób czytelny i jasny jest umieszczona na wszelkich materiałach informacyjnych w postaci ulotek, broszur czy tablic informacyjnych na terenie PP. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** PP dysponuje broszurami z tekstem łatwym do czytania (minimum w postaci elektronicznej do pobrania). | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** PP umieszcza kody QR na tablicach informacyjnych w celu umożliwienia ich sczytania przez aplikacje mobilne. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

## J. Zagadnienie 3.2. Mobilność na terenie PP

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| **[*]** Na terenie PP w miejscach, gdzie nawierzchnia nie jest odpowiednio twarda i stabilna np. w miejscach | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| podmokłych, szlaki są odpowiednio utwardzone lub zamontowane są kładki lub mostki. | | |
| **[***]** PP dysponuje możliwością wypożyczenia (za wcześniejszą rezerwacją) urządzeń wspomagających poruszanie się po PP, takich jak elektroniczny skuter inwalidzki, | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[***]** PP dysponuje możliwością wypożyczenia (za wcześniejszą rezerwacją) urządzeń wspomagających poruszanie się po PP, takich jak rower trzykołowy, | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[***]** PP dysponuje możliwością wypożyczenia (za wcześniejszą rezerwacją) urządzeń wspomagających poruszanie się po PP, takich jak rower typu tandem, | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[***]** PP dysponuje możliwością wypożyczenia (za wcześniejszą rezerwacją) urządzeń wspomagających poruszanie się po PP, takich jak przystawka jednokołowa do wózka inwalidzkiego, | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[***]** PP dysponuje możliwością wypożyczenia (za wcześniejszą rezerwacją) urządzeń wspomagających poruszanie się po PP, takich jak elektryczna przystawka napędowa, | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[***]** PP dysponuje możliwością wypożyczenia (za wcześniejszą rezerwacją) urządzeń wspomagających poruszanie się po PP, takich jak terenowy wózek o napędzie hybrydowym – ręcznym lub nożnym, | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[***]** PP dysponuje możliwością wypożyczenia (za wcześniejszą rezerwacją) urządzeń wspomagających | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| poruszanie się po PP, takich jak terenowy wózek o napędzie elektrycznym, | | |
| **[***]** PP dysponuje możliwością wypożyczenia (za wcześniejszą rezerwacją) urządzeń wspomagających poruszanie się po PP, takich jak trójkołowy rower poziomy elektryczny, | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[***]** PP dysponuje możliwością wypożyczenia (za wcześniejszą rezerwacją) urządzeń wspomagających poruszanie się po PP, takich jak czterokołowy wózek elektryczny dla OzN z napędem na 2 lub 4 koła lub inne urządzenia niewymienione powyżej. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[***]** PP dysponuje zlokalizowanymi co min. 8 km stacjami ładującymi do elektrycznego skutera inwalidzkiego lub w inny sposób zapewnia bezproblemowe korzystanie ze skutera np. punkty serwisowe. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[***]** PP opracował mapę szlaku dostępnego do przejazdu elektrycznym skuterem inwalidzkim (z zaznaczonymi punktami serwisowymi). | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[***]** PP umożliwia zwiedzanie z przewodnikiem, który jest jednocześnie kierowcą pojazdu elektrycznego typu Melex. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** Prywatne pojazdy do wynajęcia lub taksówki obsługujące turystów w ramach dojazdu do/ jazdy po PP są zaprojektowane w sposób umożliwiający bezpieczny, wygodny transport OzN lub o ograniczonej sprawności ruchowej. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** Autokary i autobusy obsługujące turystów w ramach dojazdu do/ jazdy | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| po PP są zaprojektowane w sposób umożliwiający bezpieczny, wygodny transport OzN lub o ograniczonej sprawności ruchowej. | | |
| **[**]** Tramwaje obsługujące turystów w ramach dojazdu do/ jazdy po PP są zaprojektowane w sposób umożliwiający bezpieczny, wygodny transport OzN lub o ograniczonej sprawności ruchowej. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Koleje linowe obsługujące turystów w ramach dojazdu do/ jazdy po PP zaprojektowane w sposób umożliwiający bezpieczny, wygodny transport OzN lub o ograniczonej sprawności ruchowej. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** Pociągi obsługujące turystów w ramach dojazdu do/ jazdy po PP są zaprojektowane w sposób umożliwiający bezpieczny, wygodny transport OzN lub o ograniczonej sprawności ruchowej. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** Promy podmiejskie i statki wycieczkowe obsługujące turystów w ramach dojazdu do/ jazdy po PP są zaprojektowane w sposób umożliwiający bezpieczny, wygodny transport OzN lub o ograniczonej sprawności ruchowej. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** Informacje przekazywane pasażerom przed podróżą lub w jej trakcie uwzględniają potrzeby osób z niesprawnością sensoryczną i są dostępne w formatach wizualnych i akustycznych oraz na stronach internetowych PP. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** Informacje dla pasażerów i procedury ewakuacji awaryjnej są | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| dostarczane w alternatywnych formatach, w tym w języku migowym i na piśmie Braille'a – w konsultacji ze specjalistą ppoż. | | |

# K. Zagadnienie 3.3. Oznakowanie obiektów terenowych i wnętrz budynków oraz elementy informacyjne

## 1. Uwagi ogólne

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| **[*]** Stoiska informacyjne, miejsca odprawy i sprzedaży biletów są wyraźnie oznaczone i posiadają dostępny obszar zarezerwowany dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, znajdujący się możliwie najbliżej wejścia. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** Ogłoszenia dla turystów są zarówno w formie wizualnej (znaki na tablicach elektronicznych lub dużych ekranach), jak i dźwiękowej (poprzedzone sygnałem dźwiękowym). | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Dostępne usługi i udogodnienia są wyraźnie oznaczone łatwo zrozumiałymi symbolami o odpowiednim rozmiarze i kolorze, kontrastującym z tłem. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** Informacje dla ogółu społeczeństwa są dostarczane w odpowiednim czasie i bez dodatkowych kosztów, w formatach i technologiach odpowiednich dla różnych rodzajów niepełnosprawności. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Alarmy przeciwpożarowe sygnalizowane są zawsze wizualne i akustyczne. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Wyjścia awaryjne są prawidłowo oznaczone, drożne, jasne i dobrze oświetlone. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| **[**]** Do oznaczeń stosuje się znaczniki dźwiękowe, zarówno w terenie jak i wewnątrz budynków. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** Tablice z regulaminem na terenie PP są dostosowane do percepcji odbiorców, wzbogacone piktogramami oraz zawierają pozytywny przekaz (zamiast zabrania się, prosi się o). Nie dotyczy to zakazów ustawowych. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

2. Oznaczenia kontrastowe podłóg i ścieżki dotykowej

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| **[**]** W obrębie budynków zastosowano nawierzchnię podłóg kontrastową w stosunku do otaczających ścian lub oznaczenia kontrastowe ciągów komunikacyjnych ułatwiające poruszanie się po ich przestrzeni. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** W obrębie budynków zastosowano oznaczenia kontrastowe ciągów komunikacyjnych ułatwiające poruszanie się po ich przestrzeni w postaci pasów o szerokości min. 10 cm pośrodku ciągu w formie jednej linii, | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** W obrębie budynków zastosowano oznaczenia kontrastowe ciągów komunikacyjnych ułatwiające poruszanie się po ich przestrzeni w postaci pasów o szerokości min. 10 cm po bokach ciągu w formie dwóch linii. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** W obrębie budynków zastosowano dodatkowe oznaczenia kontrastowe przed drzwiami wejściowymi do łatwo dostępnych pomieszczeń poprzez zamontowanie na nich trójkąta z podstawą zwróconą w kierunku drzwi. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** W obrębie budynków zastosowano ścieżki dotykowe o odmiennej fakturze ułatwiające poruszanie się po ich przestrzeni. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

3. Tablice informacyjne wewnątrz budynków np. przy drzwiach w druku powiększonym i tabliczki w piśmie Braille'a

| **Przedmiot poddany audytowi dostępności** | **Opis obecnego stanu** | **Sposób likwidacji bariery** |
|---|---|---|
| **[**]** W obrębie budynków zastosowano tablice informacyjne w druku powiększonym, ułatwiające poruszanie się po ich przestrzeni. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** W obrębie budynków przy drzwiach zastosowano tabliczki informacyjne w piśmie Braille'a (nie na drzwiach ze względu na ryzyko uderzenia). | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Tablice informacyjne znajdują się na wysokości umożliwiającej ich czytanie z bliskiej odległości oraz jednoczesny dotyk (jeżeli posiadają dodatkowo elementy wypukłe/ dotykowe). | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** Tablice informacyjne znajdują się obok drzwi pomieszczeń udostępnionych OzN, ok. 30 cm od strony klamki, a tekst jest napisany powiększoną czcionką z wyraźnym kontrastem kolorów. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** Dół tablicy informacyjnej znajduje się nie niżej niż na wysokości około 80 cm (zamocowany albo na ścianie, albo w formie wolnostojącej), a góra – nie wyżej niż 170 cm nad posadzką. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Teksty na tablicach informacyjnych napisane są dużą czcionką bez ozdobników (najlepiej Arial, Calibri, Tahoma), | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Teksty na tablicach informacyjnych nie posiadają kursyw i tzw. szeryfów, | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Teksty na tablicach informacyjnych są umieszczone na matowym, kontrastowym tle, | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Teksty na tablicach informacyjnych opatrzone są napisami w piśmie Braille'a (w miarę możliwości napisane pełnymi zdaniami), umieszczone na wysokości ok 140 cm nad posadzką | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| oraz skonstruowane tak aby wypustki nie raniły podczas czytania, | | |
| **[*]** Teksty na tablicach informacyjnych opatrzone są ramką w kolorze żółtym, o grubości nie mniejszej niż 2 cm, | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Teksty na tablicach informacyjnych są oświetlone światłem bezrefleksowym (nie dającym odblasków). | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

## 4. Dotykowe plany sytuacyjne

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| Wewnątrz budynków dostosowanych do potrzeb OzN znajdują się wypukłe plany sytuacyjne: **[***]** opatrzone napisami w druku płaskim powiększonym, | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| Wewnątrz budynków dostosowanych do potrzeb OzN znajdują się wypukłe plany sytuacyjne: **[***]** w piśmie Braille'a, | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| Wewnątrz budynków dostosowanych do potrzeb OzN znajdują się wypukłe plany sytuacyjne: **[***]** z piktogramami. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Wypukłe plany sytuacyjne znajdują się 120–140 cm nad poziomem posadzki. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** Wypukłe plany sytuacyjne są w układzie horyzontalnym, ale odchylone do pionu (ułatwia to czytanie palcami). | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** Wypukłe plany sytuacyjne znajdują się poza ciągami komunikacyjnymi lub są oznaczone. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

## 5. Specjalne naścienne i przysufitowe systemy prowadzenia odwiedzających

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| **[***]** W obrębie budynków lub kondygnacji udostępnionych OzN zastosowano liniowy system | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| prowadzenia odwiedzających - barwne linie namalowane lub zamontowane na ścianach, prowadzących odwiedzającego do konkretnych pomieszczeń. | | |
| **[***]** W obrębie budynków lub kondygnacji udostępnionych OzN zastosowano tabliczkowy system prowadzenia odwiedzających - przysufitowe tabliczki z dużymi piktogramami lub napisami. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

6. Dodatkowe elementy informacyjne

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| **[***]** W budynku zastosowano napisy na poręczach w piśmie Braille'a, informujące np. o charakterze pomieszczenia, do którego schody prowadzą. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** W budynku zastosowano tablice informacyjne zawierające informacje o strukturze budynku i jego wyposażeniu oraz udogodnieniach pod kątem OzN. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Plany budynku znajdują się na stronie internetowej PP i są przygotowane w grafice i technologii umożliwiających identyfikację ich położenia. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

## L. Zagadnienie 3.4. Publiczne toalety i pomieszczenia do higieny

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| **[*]** Drzwi do toalet otwierają się na zewnątrz, przesuwają lub są zamontowane tak, by nie zmniejszać przestrzeni manewrowej wewnątrz sanitariatu. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Wejście do toalety jest możliwe bez konieczności pokonywania barier wyższych niż 2 cm. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| **[*]** Gdy nie ma możliwości wejścia do toalety bez pokonywania barier a przeszkoda byłaby wyższa niż 5 cm, wówczas przed wejściem do sanitariatu znajduje się rampa podjazdowa. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Minimalna przestrzeń manewrowa wewnątrz toalety wynosi 150 x 150 cm (wolna od jakichkolwiek elementów wyposażenia). | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Wejście do toalety (po otwarciu drzwi) ma szerokość nie mniejszą niż 90 cm. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Wszystkie elementy wyposażenia toalet dostosowanych do potrzeb OzN spełniają standardy zasięgu ramion osób poruszających się na wózkach i znajdują się na wysokości 80–120 cm. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Wszystkie elementy wyposażenia pomieszczeń do higieny są pozbawione ostrych krawędzi i kontrastują z kolorem ścian. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** W sanitariatach wyposażonych w deskę sedesową, jest ona podwieszona i zamontowana na wysokości od 43 do 48 cm, licząc od poziomu podłogi. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** Przestrzeń manewrowa przed toaletą terenową zlokalizowana jest w pobliżu szlaku. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Ewentualne dojścia prowadzące od szlaku do toalety mają szerokość minimum 90 cm. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Nawierzchnia przestrzeni manewrowej zarówno przed sanitariatem, jak i w jego wnętrzu jest twarda i stabilna i nie ma zagłębień powstałych w wyniku jej użytkowania. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Nachylenie poprzeczne i podłużne przestrzeni manewrowej przed sanitariatem nie przekracza 2% w żadnym kierunku. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** Toaleta dostosowana dla OzN wyposażona jest w znaczniki dźwiękowe dla niewidomych informujące o jej lokalizacji. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| **[**]** Toalety są wyposażone w światło włączane automatycznie lub włącznik światła umieszczony na wysokości maksymalnie 120 cm nad podłogą i w miejscu, do którego można swobodnie dojechać wózkiem inwalidzkim. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** Toalety są wyposażone w system przyzywania. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** Toalety są wyposażone w przewijaki dla małych dzieci i niemowląt . | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[***]** Zewnętrzny wygląd toalet jest możliwe spójny z lokalnym krajobrazem w zakresie zastosowanej kolorystyki, jak i stylu architektonicznego o ile istnieje na danym terenie. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

# M. Zagadnienie 3.5. Gastronomia zorganizowana i zakwaterowanie

## 1. Gastronomia zorganizowana

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| **[**]** Na terenie PP znajduje się minimum jeden lokal np. restaurację, kawiarnię, bar dostosowany do potrzeb OzN i znajdujący się w pobliży dostępnego obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** Lokale gastronomiczne dają możliwość skorzystania z nich zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz np. w ogródkach barowych (o ile takie istnieją). | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Meble w lokalach gastronomicznych spełniają potrzeby OzN. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** Lokal gastronomiczny posiada menu z tekstem łatwym do przeczytania (ETR). | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[***]** Lokal gastronomiczny posiada menu w piśmie Braille'a. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| **[*]** Lokal gastronomiczny posiada menu uwzględniające nietolerancje pokarmowe. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** Lokal gastronomiczny posiada stronę internetową zgodną ze standardami WCAG 2.1. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Lokal gastronomiczny posiada dostępną toaletę. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Dojście i usytuowanie lokalu gastronomicznego są odpowiednio oznaczone w terenie. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Poinformowano turystów na tablicach informacyjnych o lokalizacji dostępnych lokali gastronomicznych. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

## 2. Zakwaterowanie

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| **[*]** Recepcja w obiekcie hotelowym jest wyposażona w ladę z częścią obniżoną, która pozwala na swobodną obsługę osoby poruszającej się na wózku. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Wewnątrz hotelu wszystkie ogólnodostępne przyciski i włączniki (również w pokojach) są umieszczone na takiej wysokości, by mogła się nimi posługiwać osoba, która siedzi na wózku. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Recepcja jest wyposażona w pętlę indukcyjną. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Wyposażenie pokoju odpowiada potrzebom OzN, zarówno pod względem ilości miejsca potrzebnego na manewrowanie wózkiem, jak i udogodnień pozwalających na korzystanie z łazienki. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** W łazience nie ma progów, np. przy kabinie prysznicowej, a wszystkie jej elementy są zgodne z wytycznymi zapisanymi dla zagadnienia 3.4 (powyżej). | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| **[*]** Wysokość łóżka umożliwia łatwe zsunięcie się na materac i ponowne zajęcie miejsca na wózku. Liczy się również odpowiednia twardość materaca, ponieważ zbyt miękki bardzo utrudnia przemieszczanie się i zmianę pozycji. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

## N. Zagadnienie 3.6. System ostrzegania o potencjalnym niebezpieczeństwie np. warunkach pogodowych.

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| **[***]** PP opracował i wdrożył system wczesnego ostrzegania turystów korzystających ze szlaków pieszych. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** PP daje możliwość pozostawienia numeru kontaktowego w punkcie obsługi lub w kasie, w celu zawiadomienia o potencjalnym niebezpieczeństwie (z zachowaniem przepisów RODO). | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[***]** PP posiada aplikację na urządzenia mobilne zawiadamiającą o potencjalnym niebezpieczeństwie. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

## O. Zagadnienie 4.1. Zwiedzanie

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| **[*]** PP daje możliwość zwiedzania obiektów edukacyjnych samodzielnie i/ lub grupowo. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** PP daje możliwość zwiedzania obiektów edukacyjnych samodzielnie i/ lub grupowo z przewodnikiem. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** PP daje możliwość zwiedzania z przewodnikiem z narracją (audiodeskrypcją). | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| **[**]** PP daje możliwość zwiedzania z audioprzewodnikiem (również ze ścieżką dla dzieci). | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** PP daje możliwość zwiedzania z przewodnikiem w PJM (po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby). | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** PP daje możliwość zwiedzania z użyciem pętli indukcyjnej. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** PP daje możliwość zwiedzania z przewodnikiem turystycznym z formą przekazu dostosowaną dla dzieci. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** PP daje możliwość zwiedzania z aplikacją mobilną oraz innymi cyfrowymi materiałami aktywizującymi dzieci podczas zwiedzania (np. z zagadkami, legendami związanymi z ekspozycją). | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** PP daje możliwość zwiedzania z urządzeniem GPS z audiodeskrypcją. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

## P. Zagadnienie 4.2. Wystawy i eksponaty

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| **[**]** Obiekty wystawowe z ekspozycjami dostępne dla OzN posiadają znaczniki dźwiękowe z audiodeskrypcją. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** PP zapewnienia minimum 30% wszystkich eksponatów, które można dotykać, słuchać, wąchać, smakować (a nie tylko widzieć). | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** PP zapewniana przestrzeń manewrową frontalnie przed wszystkimi dostępnymi obiektami/ eksponatami – minimum 90 cm, a najlepiej o powierzchni 150 × 150 cm. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** PP zapewnia dobrą widoczność i zasięg do wszystkich eksponatów z pozycji siedzącej - w przypadku gablot, ich dolna krawędź jest na wysokości ok. 80 cm. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| **[*]** Wszystkie eksponaty dostępne nie wiszą wyżej niż 120 cm nad podłogą. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Wszystkie eksponaty dostępne posiadają informacje o charakterze ogólnym i edukacyjnym możliwe do czytania z pozycji siedzącej. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Wszystkie eksponaty dostępne mają zapewnioną szerokość przejścia między elementami wyposażenia min. 90 cm. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Wszystkie eksponaty dostępne, w przypadku dużego natężenia ruchu, imprez, mają zapewnione przejście między elementami wyposażenia min. 120 cm (za wyjątkiem drzwi). | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** W pomieszczeniach z zamontowanymi na stałe siedzeniami przewidziane zostały wolne miejsca (przestrzeń) dla osób na wózkach. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** Wszystkie reprodukcje, repliki atrakcyjnych eksponatów, makiety obiektów, miniatury – dostępne są do poznania dotykiem. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** PP zapewnia tyflografikę roślin, zwierząt, albumy tyflograficzne z najciekawszymi obiektami lub eksponatami przyrodniczymi danego terenu. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** PP zapewnia kopie i modele w powiększeniu obiektów bardzo małych, jak również w pomniejszeniu obiektów bardzo dużych. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** PP zapewnia opisy eksponatów w piśmie Braille'a, lub w formie oddzielnych kart dawanych do ręki. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[***]** PP zapewnia w ciągach komunikacyjnych, kierunek zwiedzania ekspozycji wyczuwalny dotykowo poprzez oznaczenia na podłodze (pasy prowadzące, pola uwagi, zmianę faktury podłoża). | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** PP dysponuje filmami z audiodeksrypcją. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| **[**]** PP dysponuje filmami z lektorem PJM. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** PP dysponuje filmami z napisami. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** Opisy ekspozycji są przygotowane w języku dostosowanym do możliwości percepcyjnych odbiorcy, w druku powiększonym i kontrastowym. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** PP zapewnia informacje dźwiękowe o eksponatach, dostępne w formie tekstu opisowego i/lub w formie graficznej. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** PP zapewnia plany, mapy, rysunki, zdjęcia, schematy dostosowane do percepcji osób niesłyszących (grafika, nieskomplikowane opisy). | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** PP zapewnia mapy dla niewidomych na materiale pęczniejącym. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** W obrębie obiektu znajdują się dodatkowe strefy/pomieszczenia dedykowane OzN. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[***]** Na terenie PP znajduje się strefa/ pomieszczenie, gdzie osoba z zaburzeniami spektrum autyzmu będzie mogła się wyciszyć. Aby pomieszczenie spełniało tę funkcję musi ono być pozbawione zbędnych ozdób, mebli, gadżetów, zabawek itp. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Na terenie PP znajduje się strefa/ pomieszczenie, gdzie osoba poruszająca się na wózku mogłaby się swobodnie przebrać lub rodzice mogliby przewinąć małe dziecko (o ile w toalecie dedykowanej OzN nie ma takiego miejsca); | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** Na terenie PP znajduje się strefa/ pomieszczenie, stacjonarnych zabaw, miejsca do rysowania, stanowiska do eksperymentów, gdzie można spokojnie zjeść przywieziony ze sobą prowiant. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

## Q. Zagadnienie 4.3. Zajęcia grupowe - lekcje muzealne, warsztaty, prelekcje, pogadanki, imprezy zorganizowane

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| **[*]** Lekcje i warsztaty dostosowane są do możliwości intelektualnych i psycho-motorycznych danej grupy OzN – jeżeli grupa zostanie zgłoszona wcześniej. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Lekcje i warsztaty dostosowane do osób z różnych grup wiekowych tj. dzieci, osób dorosłych, seniorów, amatorów, jak i znawców tematu. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** Organizowane są imprezy, warsztaty „szyte na miarę" na tzw. zamówienie dla określonego odbiorcy lub określonej grupy wiekowej, w tym seniorów (stałe, cykliczne, okazjonalne, na zamówienie). | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

## R. Zagadnienie 4.4. Zajęcia terenowe – wycieczki piesze, rowerowe, rajdy. Turystyka letnia i zimowa

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| **[***]** Ścieżki dydaktyczne są zlokalizowane w dowolnym miejscu, ale najkorzystniej, gdy znajdują się w pobliżu siedzib dyrekcji PP. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Dostępne wiaty edukacyjne i szlaki turystyczne zlokalizowane w pobliżu ścieżki przyrodniczej. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Informacje o obiektach edukacyjnych są jasne i przejrzyste oraz ukazują możliwości techniczne dostępu do nich dla OzN. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** Na początku lub przed wejściem do każdego dostępnego obiektu znajduje się informacja o zakresie dostępności w danym obiekcie. Informacja ta znajdują się zawsze na początku np. przed wejściem do obiektu oraz na stronie internetowej PP. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| **[**]** PP posiada narzędzia do edukacji terenowych w postaci: gier terenowych, kart pracy i innych materiałów drukowanych aktywizujących turystów podczas zwiedzania (bez wersji cyfrowej), do pobrania w kasie lub punkcie informacyjnym. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[***]** PP organizuje tzw. „kąpiele leśne" lub zajęcia sensoryczne, które dają poczucie bliskości przyrody oraz pobudzają zmysły do doświadczania jej w łatwy sposób. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[***]** PP organizuje wycieczki po najciekawszych miejscach PP dostosowane do potrzeb różnych grup OzN. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[***]** PP dysponuje stałą, ale systematycznie poszerzaną/modyfikowaną ofertę dla OzN, np. ofertą cotygodniowych wyjść ciekawymi trasami w towarzystwie przewodnika i dodatkowych asystentów, dostosowaną do aktualnych potrzeb odwiedzających i możliwości technicznych. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[***]** PP organizuje spływy kajakowe w towarzystwie ratowników wodnych. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[*]** PP organizując wycieczki zachowuje wszelkie aspekty bezpieczeństwa. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[***]** PP w okresie zimowym wykorzystuje specjalne narty skiturowe umożliwiające podchodzenie pod górę i poruszanie się w głębokim śniegu. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[***]** PP organizuje wejścia dla osób niewidomych do jaskiń. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[**]** PP organizuje wycieczki z możliwością użycia wypożyczonych sprzętu elektromobilnego. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[***]** PP organizuje wycieczki z noclegiem i dodatkowymi atrakcjami. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |

| Przedmiot poddany audytowi dostępności | Opis obecnego stanu | Sposób likwidacji bariery |
|---|---|---|
| **[***]** PP organizuje zajęcia wspinaczkowe. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[***]** PP organizuje wycieczki i zajęcia zimowe, np. zajęcia z wykorzystaniem rakiet śnieżnych, nart biegowych, nart skiturowych. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[***]** PP organizuje wycieczki na tandemach. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[***]** PP posiada dostępną wypożyczalnię sprzętu zimowego. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |
| **[***]** PP posiada w ofercie kilkudniowe wycieczki z noclegiem. | Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić) | |